

三井石油開発（株） 殿

蒸気噴出に関する環境影響評価委員会
委員長 佐藤 努

上水の検査について（答申）

2024 年 10 月 8 日付けで諮問があった「上水の検査についての諮問」について、下記のとおり答申する。

① 緊急対策の水質検査について

蘭越地区簡易水道の水源及びその集水域、水道管の位置は、示された土壤汚染範囲の外にあること、公開されている上水等の水質が安定していることなどの実態を踏まえ、蘭越地区簡易水道を対象とした緊急対策としての水質検査を終了してよいか。

<委員会答申>

蘭越町の意見もふまえたうえで、緊急対策としての水質検査を終了し、蘭越町が行う法定の検査間隔に戻しても差し支えないが、周辺地下水や河川水のモニタリングにおいて異常が発見された際には、緊急対策が行える体制を維持することが望ましい。

② 昆布地区簡易水道の検査項目について

委員会において、土壤調査(詳細調査)における測定項目を「砒素・ふっ素・ほう素・カドミウム・鉛・水銀」の 6 項目に絞って実施することが確認されたことから、昆布地区簡易水道を対象とした緊急対策としての水質検査における測定対象をこれと同じ 6 項目に絞って実施することとしてよいか。

<委員会答申>

昆布地区簡易水道の緊急対策としての水質検査における検査対象を「砒素・ふっ素・ほう素・カドミウム・鉛・水銀」の 6 項目としても差し支えないが、今後のモニタリング等の状況に応じ見直しが必要となった場合は、対応が可能な状態を維持することが望ましい。

以 上